

RILEVAMENTO DISPERSIONI GAS

Protheo 2002 - S/N 11665

Rapporto giornaliero: 1
Progressivo rapporto: 819
Numero allegati 0

Data: 06/04/2015

Pagina 1
di 3

Azienda operante: CITIGAS SPA
Azienda richiedente: CITIGAS SPA
Codice apparecchio utilizzato: SN/11665
Zona di ricerca: COCULLO (AQ)
Codice impianto di distribuzione: CO
Soglia minima di rilevamento: 0 PPM
Operatore esterno: PAOLONE FRANCESCO
Tipo di ricerca: Preventiva
Esecuzione ricerca: Con sistema Protheo
Numero segnali rilevati: 0

Tragitti associati al rapporto

Tipo Tragitto	Data	Gas di rete	Unità di misura	Lunghezza tragitto	Pressione di rete	Materiale tubazione
			Codice dispersione		Velocità massima	Valore dispersione
tragitto percorso VIADELLA SCUOLA (CASALE)	06/04/2015	Metano	metri	300,00	b.p. 9 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA TRAVERSA N.2 (CASALE)	06/04/2015	Metano	metri	90,00	b.p. 11 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA TRAVERSA N.1 (CASALE)	06/04/2015	Metano	metri	90,00	b.p. 12 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA DELLE CASETTE (CASALE)	06/04/2015	Metano	metri	230,00	b.p. 13 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VICOLO N.3 (CASALE)	06/04/2015	Metano	metri	60,00	b.p. 13 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VICOLO N.2 (CASALE)	06/04/2015	Metano	metri	60,00	b.p. 14 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VICOLO N.1 (CASALE)	06/04/2015	Metano	metri	60,00	b.p. 15 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA PORTONE (CASALE)	06/04/2015	Metano	metri	90,00	b.p. 11 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA LARGO CENTRALE (CASALE)	06/04/2015	Metano	metri	175,00	b.p. 11 km/h	Polietilene 0 PPM

ACCESSI AL SISTEMA**Capo squadra ricerca:** Paolone.Francesco

Data entrata: 06/04/2015 **Ora entrata:** 8.00
Data uscita: 06/04/2015 **Ora uscita:** 16.55

Annotazioni del rapporto:

Firma del Responsabile dell'Azienda richiedente:

Firma del Tecnico che ha eseguito la ricerca:



Citigas
Coop S.p.A.
IL TECNICO



Citigas
Coop S.p.A.
Il Direttore Tecnico
Geom. Orlando Caporani

RILEVAMENTO DISPERSIONI GAS

Protheo 2002 - S/N 11665

Rapporto giornaliero: 1
Progressivo rapporto: 819
Numero allegati 0

Data: 06/04/2015

Pagina 2
di 3

Azienda operante: CITIGAS SPA
Azienda richiedente: CITIGAS SPA
Codice apparecchio utilizzato: SN/11665
Zona di ricerca: COCULLO (AQ)
Codice impianto di distribuzione: CO
Soglia minima di rilevamento: 0 PPM
Operatore esterno: PAOLONE FRANCESCO
Tipo di ricerca: Preventiva
Esecuzione ricerca: Con sistema Protheo
Numero segnali rilevati: 0

Tragitti associati al rapporto

Tipo	Data	Gas di rete	Unità di misura	Lunghezza tragitto	Pressione di rete	Materiale tubazione
Tragitto			Codice dispersione		Velocità massima	Valore dispersione
tragitto percorso VIA TROIANO (CASALE)	06/04/2015	Metano	metri	70,00	b.p. 11 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA CORTINA (CASALE)	06/04/2015	Metano	metri	200,00	b.p. 16 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA PONTE MAGGIORE (CASALE)	06/04/2015	Metano	metri	230,00	b.p. 13 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA ORTO MAGLIOCCO	06/04/2015	Metano	metri	90,00	b.p. 12 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA FORNO	06/04/2015	Metano	metri	230,00	b.p. 15 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA CARBONARA	06/04/2015	Metano	metri	120,00	b.p. 11 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA ARCO S.ORSOLA	06/04/2015	Metano	metri	110,00	b.p. 21 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA RIONE SINGOLA	06/04/2015	Metano	metri	70,00	b.p. 19 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA SAN DOMENICO	06/04/2015	Metano	metri	380,00	b.p. 18 km/h	Polietilene 0 PPM


ACCESSI AL SISTEMA

Capo squadra ricerca: Paolone.Francesco**Data entrata:** 06/04/2015**Ora entrata:** 8.00**Data uscita:** 06/04/2015**Ora uscita:** 16.55

Annotazioni del rapporto:

Firma del Responsabile dell'Azienda richiedente:

Firma del Tecnico che ha eseguito la ricerca:


CITIGAS
COOP S.p.A.
IL TECNICO
CITIGAS
COOP S.p.A.
Il Direttore Tecnico
Geom. Oreste Salvadori

RILEVAMENTO DISPERSIONI GAS

Protheo 2002 - S/N 11665

Rapporto giornaliero: 1
Progressivo rapporto: 819
Numero allegati 0

Data: 06/04/2015

Pagina 3
di 3

Azienda operante: CITIGAS SPA
Azienda richiedente: CITIGAS SPA
Codice apparecchio utilizzato: SN/11665
Zona di ricerca: COCULLO (AQ)
Codice impianto di distribuzione: CO
Soglia minima di rilevamento: 0 PPM
Operatore esterno: PAOLONE FRANCESCO
Tipo di ricerca: Preventiva
Esecuzione ricerca: Con sistema Protheo
Numero segnali rilevati: 0

Tragitti associati al rapporto

Tipo	Data	Gas di rete	Unità di misura	Lunghezza tragitto	Pressione di rete	Materiale tubazione
Tragitto				Codice dispersione	Velocità massima	Valore dispersione
tragitto percorso VIA EUROPA	06/04/2015	Metano	metri	320,00	b.p. 15 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA ARALIZZA	06/04/2015	Metano	metri	70,00	b.p. 13 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA CANALE	06/04/2015	Metano	metri	240,00	b.p. 12 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA DELLA STAZIONE	06/04/2015	Metano	metri	299,00	b.p. 14 km/h	Polietilene 0 PPM
Totale per pressione di rete:				3.584,00		
Pedonale (Metrex FEDEER (CABINA 1°SALTO ORTONA D.MARSI - Ricerca eseguita con strumento pedonale - S/N 2249	06/04/2015	Metano	metri	9.850,00	m.p. -	Acciaio 0 PPM
Totale per pressione di rete:				9.850,00		

ACCESSI AL SISTEMA**Capo squadra ricerca:** Paolone.Francesco**Data entrata:** 06/04/2015**Ora entrata:** 8.00**Data uscita:** 06/04/2015**Ora uscita:** 16.55**Annotazioni del rapporto:**

Firma del Responsabile dell'Azienda richiedente:

Firma del Tecnico che ha eseguito la ricerca:


 Citigas
 coop S.p.A.
 IL TECNICO


 Citigas
 coop S.p.A.
 Il Direttore Tecnico
 Geom. Orlando Magorani