

RILEVAMENTO DISPERSIONI GAS

Protheo 2002 - S/N 11665

Rapporto giornaliero: 1
Progressivo rapporto: 820
Numero allegati 0

Data: 07/04/2015

Pagina 1
di 3

Azienda operante: CITIGAS.SPA
Azienda richiedente: CITIGAS.SPA
Codice apparecchio utilizzato: SN/11665
Zona di ricerca: ORVINIO (RI)
Codice impianto di distribuzione: OR
Soglia minima di rilevamento: 0 PPM
Operatore esterno: PAOLONE FRANCESCO
Tipo di ricerca: Preventiva
Esecuzione ricerca: Con sistema Protheo
Numero segnali rilevati: 0

Tragitti associati al rapporto

Tipo	Data	Gas di rete	Unità di misura	Lunghezza tragitto	Pressione di rete	Materiale tubazione
Tragitto			Codice dispersione		Velocità massima	Valore dispersione
tragitto percorso S.S LECINESE	07/04/2015	Metano	metri	230,00	b.p. 12 km/h	Acciaio 0 PPM
tragitto percorso LOC.SAN GIOVANNI	07/04/2015	Metano	metri	320,00	b.p. 15 km/h	Acciaio 0 PPM
tragitto percorso S.PROVINCIALE	07/04/2015	Metano	metri	363,00	b.p. 22 km/h	Acciaio 0 PPM
tragitto percorso VIA ROMA	07/04/2015	Metano	metri	190,00	b.p. 13 km/h	Acciaio 0 PPM
tragitto percorso VIALE DI CARPINETO	07/04/2015	Metano	metri	280,00	b.p. 14 km/h	Acciaio 0 PPM
tragitto percorso VIAG.PREZZA	07/04/2015	Metano	metri	140,00	b.p. 16 km/h	Acciaio 0 PPM
tragitto percorso VIA NUOVA	07/04/2015	Metano	metri	270,00	b.p. 12 km/h	Acciaio 0 PPM
tragitto percorso VIA O.SCANDRIGLIA	07/04/2015	Metano	metri	120,00	b.p. 12 km/h	Acciaio 0 PPM
tragitto percorso LOC.P.DELLE PETRIANE	07/04/2015	Metano	metri	380,00	b.p. 19 km/h	Acciaio 0 PPM


ACCESSI AL SISTEMA

Capo squadra ricerca: Francesco.Paolone**Data entrata:** 07/04/2015**Ora entrata:** 8.10**Data uscita:** 07/04/2015**Ora uscita:** 12.04

Annotazioni del rapporto:

Firma del Responsabile dell'Azienda richiedente:

Firma del Tecnico che ha eseguito la ricerca:



Citigas
S.p.A.
IL TECNICO



Citigas
S.p.A.
Il Direttore Tecnico
Geom. Orlando Maiorani

RILEVAMENTO DISPERSIONI GAS

Protheo 2002 - S/N 11665

Rapporto giornaliero: 1
Progressivo rapporto: 820
Numero allegati 0

Data: 07/04/2015

Pagina 2
di 3

Azienda operante: CITIGAS.SPA
Azienda richiedente: CITIGAS.SPA
Codice apparecchio utilizzato: SN/11665
Zona di ricerca: ORVINIO (RI)
Codice impianto di distribuzione: OR
Soglia minima di rilevamento: 0 PPM
Operatore esterno: PAOLONE FRANCESCO
Tipo di ricerca: Preventiva
Esecuzione ricerca: Con sistema Protheo
Numero segnali rilevati: 0

Tragitti associati al rapporto

Tipo	Data	Gas di rete	Unità di misura	Lunghezza tragitto	Pressione di rete	Materiale tubazione
Tragitto			Codice dispersione		Velocità massima	Valore dispersione
tragitto percorso VIA SALITA DEL BORGO	07/04/2015	Metano	metri	270,00	b.p. 11 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso C.SO V.MANENTI	07/04/2015	Metano	metri	190,00	b.p. 10 km/h	Polietilene 0 PPM
tragitto percorso VIA DELGIARDINO	07/04/2015	Metano	metri	150,00	b.p. 13 km/h	Polietilene 0 PPM
Pedonale (Metrex) VIA V.SEGNI	07/04/2015	Metano	metri	410,00	b.p. -	Acciaio 0 PPM
Ricerca eseguita con strumento pedonale - S/N 2249						
Pedonale (Metrex) VIA DEGLI ORTI	07/04/2015	Metano	metri	180,00	b.p. -	Acciaio 0 PPM
Ricerca eseguita con strumento pedonale - S/N 2249						
Pedonale (Metrex) VIA DEL CASILINO	07/04/2015	Metano	metri	180,00	b.p. -	Acciaio 0 PPM
Ricerca eseguita con strumento pedonale - S/N 2249						
Pedonale (Metrex) P.ZZA DEL SOLE	07/04/2015	Metano	metri	98,00	b.p. -	Acciaio 0 PPM
Ricerca eseguita con strumento pedonale - S/N 2249						
Pedonale (Metrex) VIA PORTA VECCHIA	07/04/2015	Metano	metri	110,00	b.p. -	Acciaio 0 PPM
Ricerca eseguita con strumento pedonale - S/N 2249						
Pedonale (Metrex) VIA RIPETTA	07/04/2015	Metano	metri	60,00	b.p. -	Acciaio 0 PPM
Ricerca eseguita con strumento pedonale - S/N 2249						

ACCESSI AL SISTEMA

Capo squadra ricerca: Francesco.Paolone**Data entrata:** 07/04/2015**Ora entrata:** 8.10**Data uscita:** 07/04/2015**Ora uscita:** 12.04

Annotazioni del rapporto:

Firma del Responsabile dell'Azienda richiedente:

Firma del Tecnico che ha eseguito la ricerca:


Citigas
coop S.p.A.
IL TECNICO
CITIGAS S.p.A.
Il Direttore Tecnico
Georgio Mario Maiorani

RILEVAMENTO DISPERSIONI GAS

Protheo 2002 - S/N 11665

Rapporto giornaliero: 1
Progressivo rapporto: 820
Numero allegati 0

Data: 07/04/2015

Pagina 3
di 3

Azienda operante: CITIGAS.SPA
Azienda richiedente: CITIGAS.SPA
Codice apparecchio utilizzato: SN/11665
Zona di ricerca: ORVINIO (RI)
Codice impianto di distribuzione: OR
Soglia minima di rilevamento: 0 PPM
Operatore esterno: PAOLONE FRANCESCO
Tipo di ricerca: Preventiva
Esecuzione ricerca: Con sistema Protheo
Numero segnali rilevati: 0

Tragitti associati al rapporto

Tipo	Data	Gas di rete	Unità di misura	Lunghezza tragitto	Pressione di rete	Materiale tubazione
Tragitto				Codice dispersione	Velocità massima	Valore dispersione
Totale per pressione di rete:				3.941,00		
tragitto percorso VIA DEL COLLE	07/04/2015	Metano	metri	350,00	m.p. 12 km/h	Acciaio 0 PPM
Pedonale (Metrex STRADA COM.(FEDEER)	07/04/2015	Metano	metri	1.220,00	m.p. -	Acciaio 0 PPM
Ricerca eseguita con strumento pedonale - S/N 2249						
Totale per pressione di rete:				1.570,00		
tragitto percorso VIA F.MICHELI	07/04/2015	Metano	metri	430,00	m.p./b.p. 18 km/h	Acciaio 0 PPM
Totale per pressione di rete:				430,00		

ACCESSI AL SISTEMA

Capo squadra ricerca: Francesco.Paolone**Data entrata:** 07/04/2015**Ora entrata:** 8.10**Data uscita:** 07/04/2015**Ora uscita:** 12.04

Annotazioni del rapporto:

Firma del Responsabile dell'Azienda richiedente:

Firma del Tecnico che ha eseguito la ricerca:


CITIGAS
coop S.p.A.
IL TECNICO
CITIGAS
coop S.p.A.
Il Direttore Tecnico
Geon. Orazio Maiorani