

Descrizioni	Valori	Periodo di riferimento	Impianto					
Denominazione	Cocullo	Dal 01/02/2025 al 28/02/2025						
Codice	37460							
Lunghezza	3,475 Km							
Tipo	senza verifica di rete							
Referente	Gioacchino Fratini							
Telefono	3497605848							
Email	distribuzione@interlaga.it							
Note								
Numero Punti	3							
Minimo Punti	2							
% Dati	100%							
% Efficienza	100%							
Valore massimo	28,9 mbar	06/02/2025 00:15:00	37460_P_002 - Cocullo					
Valore minimo	23,7 mbar	15/02/2025 05:45:00	37460_P_001 - Cocullo					
Media		Indirizzo	Città	CAP	Provincia	Cod. Istat	Parte impianto	Coordinate
37460_P_001 - Cocullo	25,1 mbar	Via Roma, 20	Cocullo	67030	AQ	066037	Aerea	42,031854;13,7752
37460_P_002 - Cocullo	25,9 mbar	Via Canale, 70	Cocullo	67030	AQ	066037	Aerea	42,03396;13,772924
37460_P_003 - Cocullo	25,3 mbar	Via Troiano, 70	Cocullo	67030	AQ	066037	Aerea	42,013377;13,78655